


Elektrisch element bedienen

Eindgebruiker

Voor het bedienen van het elektrisch element voor noodbedrijf is de voorwaarde dat deze elektrisch aangesloten en ingesteld is. Zodra aan beide van deze voorwaarden is voldaan zijn er een klein aantal handelingen nodig op de regelaar.

	<i>Verwarmen</i>
	<i>Bedrijfsmode</i>
	<i>Tweede warmteopwekker</i>

De warmtepomp staat nu ingesteld voor verwarming met het elektrische element.

Hetzelfde wordt herhaald voor het tapwaterbedrijf.



Warmwater

Bedrijfsmode

Tweede warmteopwekker